Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ)

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle aus hochwertigem V2A-Edelstahl zur freistehenden Montage im Außenbereich. Gehäusesystem bestehend aus einer UNI-FSD-Hohlsäule und einer aufgesetzten Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ).

UNI-FSD-Hohlsäule:
Zur Aufnahme von Kruse Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) basic RS und Freischaltelement (FSE). Gehäuse aus 3mm Edelstahl, Ausführung gemäß DIN 14675 und VdS 2105, zur Verwendung ohne Betonverfüllung zugelassen. Einfache und schnelle Montage mit beiliegenden chemischen M12-Verbundankern auf einem bauseitigen Fundament. Anschlussdose und Frontklappe mit Sabotagekontakt überwacht. Kabeleinführung von unten.
FSD und FSE sind separat zu bestellen.

VdS-Anerkennungs-Nr.: G 124 020

Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ):
Ausgestattet mit 2-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebelverschluss zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders sowie Belüftungsmembrane zur Minimierung von Kondenswasser. Optional vorbereitet für die Montage einer witterungsbeständigen Blitzleuchte oder Doppel-PZ Schließung in rechter Tür. Im rechten Türbereich befindet sich der Laufkartenhalter. Der linke Türbereich ist vorbereitet für die Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 und Druckknopfmelder nach DIN EN 54-11. Außerdem stehen 3 Einbauplätze (BxH) 240 x 170 mm für Optionen wie Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14663, Sprechstellen, Bedienfelder, etc. zur Verfügung. Inkl. Halterung für Dünnglasscheiben und "Außer Betrieb"-Schilder.

Laufkarten-Kapazität: (laminiert/synthetik)
DIN A4-Hochformat: 580/1000 St.
DIN A4-Querformat: 290/500 St.
DIN A3-Hochformat: 290/500 St.
DIN A3-Querformat: 290/500 St.

Gewicht: 89,7 kg
Abmessung Säule (BxHxT): 356 x 1266 x 240 mm
Abmessung FIZ (BxHxT): 1000 x 600 x 240 mm
Schutzart: IP 54

Typ: FEZ-BH-KB

Fabrikat: re'graph GmbH
Tel: 07150/3026-0
Fax: 07150/3026-79